

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-SK.ПБ37.В.02333

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Виллако".
Адрес: 601144, РОССИЯ, Владимирская область, г. Петушки, ул. Нижегородская, д. 20.
ОГРН: 1045007205044. Телефон 8(49243)2-44-55, факс 8(49243)2-31-95.

№ 0009268

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Icopal Synthetic Membranes Slovakia».
Адрес: Tovarenska 1, 943 03, Sturovo, Slovakia, Словакия.
Телефон +420220303710, факс +420220303740.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5, 111524. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материалы рулонные кровельные на основе
пластифицированного ПВХ, марок: МОНАРПЛАН ФМ
(Monarplan FM) толщина 1,2 и 1,5 мм; МОНАРПЛАН Д
(Monarplan D) толщина 1,5 мм; МОНАРПЛАН W
(Monarplan W) толщина 1,5 и 2,5 мм. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД2): 23.99.12.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3921 90 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ).
Класс пожарной опасности строительных материалов см. Приложение.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты об испытаниях: № 5923/РС, № 5924/РС, № 5925/РС, № 5926/РС от 16.08.2018 г.
НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДСГК RU.OC05.K05501 от 16.08.2018 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.08.2018 по 23.08.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

В.А. Литвинов

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-СК.ПБ37.В.02333

(обязательная сертификация)

№ 0008068

Материалы рулонные кровельные на основе пластифицированного ПВХ, марки МОНАРПЛАН ФМ (Monarplan FM) толщина 1,2 и 1,5 мм - класс пожарной опасности строительных материалов КМ3: группа умеренногорючие (Г2), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1);

Материалы рулонные кровельные на основе пластифицированного ПВХ, марок: МОНАРПЛАН Д (Monarplan D) толщина 1,5 мм; МОНАРПЛАН W (Monarplan W) толщина 1,5 и 2,5 мм - класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа легковоспламеняемые (В3), группа по распространению пламени по поверхности слабораспространяющие (РП2).



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)
подпись

(Handwritten signature)
подпись

В.Ю. Шитиков
инициалы, фамилия

В.А. Литвинов
инициалы, фамилия