




**федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научно-исследовательский институт строительной физики
Российской академии архитектуры и строительных наук»
(НИИСФ РААСН)**

Исх. от 15.08.2016 № 465/12



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках выполнения договора № 12130(2016) от 25.05.2016г. с ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» лабораторией строительной теплофизики НИИСФ РААСН выполнена оценка срока эффективной эксплуатации полимерной гидроизоляции PLASTFOIL® Classic, PLASTFOIL® FL, PLASTFOIL® Polar, PLASTFOIL® Eco, PLASTFOIL® Lay, .

В ходе работы выполнен анализ документации и технических материалов (в том числе заключение НИИСФ РААСН №840/12 от 04.12.2013г.), касающихся условий эксплуатации и проведенных ранее исследований по долговечности полимерной гидроизоляции производства ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб».

Установлено, что полимерная гидроизоляция PLASTFOIL® Classic, PLASTFOIL® FL, PLASTFOIL® Polar, PLASTFOIL® Eco, PLASTFOIL® Lay обладает высокими физико-механическими свойствами, которые обеспечивают ей срок эффективной эксплуатации до 50 лет в заявленной области применения.

Директор НИИСФ РААСН



Шубин И.Л.