

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.01805

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

№ 0012480

Общество с ограниченной ответственностью «Виллако».

Адрес: 601144, Владимирская область, г. Петушки, ул. Нижегородская, 20.

ОГРН: 1045007205044. Телефон (49243) 2-44-55, факс (49243) 2-31-95.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Виллако».

Адрес: 601144, Владимирская область, г. Петушки, ул. Нижегородская, 20.

ОГРН: 1045007205044. Телефон (49243) 2-44-55, факс (49243) 2-31-95.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.

Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный  
наплавляемый битумно-полимерный "ВИЛЛАТЕКС"

код ОК 005 (ОКП): 57 7400

("VILLATEX") марок: «ВИЛЛАТЕКС Н» и «ВИЛЛАТЕКС  
В», выпускаемый по ТУ 5774-004-73022848-2016.

код ЕКПС:

Серийный выпуск.

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: для марки «ВИЛЛАТЕКС В» - группа сильногорючие (Г4), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1); для марки «ВИЛЛАТЕКС Н» - группа сильногорючие (Г4), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности слабораспространяющие (РП2).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчеты об испытаниях: № 4675/РС, № 4676/РС от 22.06.2016 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 2673-АОП от 16.06.2016 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ37.В.00500 от 23.06.2011 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и в сопроводительной технической документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.06.2016 по 22.06.2021**



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

*[Handwritten signature]*  
подпись

В.А. Литвинов  
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков  
инициалы, фамилия